

26613

```
#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpe-smartvac" //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "procurar_no_gereciador" // network password //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26613" //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "procurar_device" //senha do mdash

#define VOLT_CAL 125 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S 125 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT 125 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 13.5 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 13.5 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT 13.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39//pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 33 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 35 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 16 //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 36 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_S 32 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE
```

```
#define PIN_VOLTAGE_TT 34 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26613" //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0411" //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s8756" //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8762" //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8757" //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8755" //endereco sensor de linha de liquido

#define EXT_SENSOR "s8758" //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR_R "s8759" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_S "s8760" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_TT "s8761" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR_R "s8752" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s8753" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s8754" //endereco sensor de corrente

// KIT 295
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x2A, 0xFC, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xD4} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x42, 0x5F, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xCB} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xE7, 0x35, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xD0}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x77, 0xF2, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x12} //endereço para a
```

leitura do sensor de temperatura de sucção

```
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x8D, 0xE9, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xA3} //endereço para a  
leitura do sensor de temperatura de externa
```

```
#endif
```

Revision #2

Created 29 June 2023 18:52:34 by Patrick Leal

Updated 29 June 2023 18:56:21 by Patrick Leal