26712

```
#ifndef _VARIAVEIS_H
#define _VARIAVEIS_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpc-smartvac"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gerenciador"  // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26712"    //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_no_mdash"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  53 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE  14   //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26712"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0389"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s8279"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8278"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8282"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8280"   //endereco sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s8281"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s8277" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR "s8276" //endereco sensor de corrente

//kit 257
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x19, 0xC8, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x73}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x29, 0x87, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x18}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xC8, 0x6D, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x61}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xE4, 0x34, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xCC}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x58, 0x3E, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x0B}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa



#endif
```

Revision #2
Created 29 June 2023 16:55:12 by Patrick Leal
Updated 29 June 2023 16:57:55 by Patrick Leal