26732

```
#ifndef _VARIAVEIS_H
#define _VARIAVEIS_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpc-smartvac"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gerenciador" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26732"    //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_device"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL   53  //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  39 //pino para a leitura de corrente  PIN_CURRENT

#define PIN_TEMPE   14  //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34  //pino para a leitura da tensao

#define EQUIPAMENT_TAG "26732"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0453"  //topico de envio, fornecido pelo spo

#define INS_SENSOR "s8869"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8868"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8872"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8870"   //endereco sensor de linha de liquido

#define EXT_SENSOR "s8871"  //endereco sensor de externa
```

```
#define VOLT_SENSOR "s8867" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR "s8866" //endereco sensor de corrente

#define SENS_TEMP_RET {}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de linha de
liquido

#define SENS_TEMP_SUC {}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

Revision #2
Created 29 June 2023 14:30:00 by Patrick Leal
Updated 29 June 2023 14:33:40 by Patrick Leal