26755

```
#ifndef _VARIAVEIS_H
#define _VARIAVEIS_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpc-smartvac"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar no gerenciador"  // network password  //senha do wifi do cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26755"    //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar device"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL   47 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE  14   //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26755"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0107"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s3829"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s3828"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s3831"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s3830"   //endereco sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s3832"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s3833" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR "s3834" //endereco sensor de corrente

#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x65, 0x61, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xDE}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x10, 0x0B, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x01}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xE0, 0x09, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xF0}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x3E, 0x6B, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xB5}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0xD3, 0x06, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x2B}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

Revision #1
Created 15 September 2023 11:50:12 by Patrick Leal
Updated 15 September 2023 11:50:27 by Patrick Leal