

# 26763

```
#ifndef _VARIABLES_H
#define _VARIABLES_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpe-smartvac" //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gereciador" // network password //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26763" //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_no_mdash" //senha do mdash

#define VOLT_CAL 50.11 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 6.91 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 14 //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26763" //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0433" //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s5401" //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s5407" //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s5403" //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s5402" //endereco sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s5404" //endereço sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s5405" //endereço sensor de tensão

#define CURR_SENSOR "s5406" //endereço sensor de corrente

//kit 80
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x1F, 0xA7, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x37} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0xF1, 0x4F, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xE9} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xD8, 0x51, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x17}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x4F, 0x78, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x28} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x5E, 0x44, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xE1} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

---

Revision #2

Created 15 September 2023 12:21:10 by Patrick Leal

Updated 15 November 2023 11:06:01 by Patrick Leal