26771

```
#ifndef _VARIAVEIS_H
#define _VARIAVEIS_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpc-smartvac"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no gerenciador"  // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_26771"    //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_device"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL    47 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  7 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE  14   //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "26771"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0125"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s5373"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s5372"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s5375"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s5374"   //endereco sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s5376"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s5370" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR "s5371" //endereco sensor de corrente

//kit 61
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x40, 0x2C, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x86}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0xFF, 0xD4, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x3D}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0x5C, 0xA8, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x74}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x9D, 0xD5, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x5D}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0xE8, 0xA8, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xAF}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

Revision #1
Created 15 September 2023 12:23:05 by Patrick Leal
Updated 15 September 2023 12:23:17 by Patrick Leal