

27116

```
#ifndef _VARIABLES_H
#define _VARIABLES_H

#define NETWORK_CLIENT "Procurar no gerenciador de senhas" //nome da rede wifi do
cliente

#define PASSW "Procurar no gerenciador de senhas" // network password //senha do wifi di
cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_27109" //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar device" //senha do mdash

#define VOLT_CAL 53 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 14 //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "27116" //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0347" //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s7992" //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s7991" //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s7995" //endereco sensor de sucção
```

```
#define LL_SENSOR "s7993" //endereço sensor de linha de liquido

#define EXT_SENSOR "s7994" //endereço sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s7990" //endereço sensor de tensão

#define CURR_SENSOR "s7989" //endereço sensor de corrente

#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x7F, 0xEE, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xEE} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x73, 0x1E, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x35} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xCB, 0x4E, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x06}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x74, 0xB0, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x21} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0xAB, 0x97, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x68} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa

#endif
```

Revision #1

Created 15 September 2023 11:37:18 by Patrick Leal

Updated 15 September 2023 11:37:41 by Patrick Leal