28179

```
#ifndef _VARIAVEIS_H
#define _VARIAVEIS_H

#define NETWORK_CLIENT "cmpc-smartvac"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "Procurar_no_gerenciador"  // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "CMPC_28179"    //nome de usuario do madash para esse equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "Procurar_no_mdash"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  49.6 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  6.2 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 39  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE  14   //pino para a leitura temperatura

#define PIN_VOLTAGE 34  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "28179"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0382"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s8230"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s8229"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s8233"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s8231"   //endereco sensor de linha de liquido
```

```
#define EXT_SENSOR "s8232"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR "s8228" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR "s8227" //endereco sensor de corrente



#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x1E, 0x7C, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x2E}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de retorno

#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x46, 0xC3, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x81}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de insuflamento

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xA2, 0x48, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xCF}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x69, 0xB8, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x0E}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção

#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x22, 0x0F, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x15}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa



#endif
```

Revision #1
Created 29 June 2023 14:43:29 by Patrick Leal
Updated 29 June 2023 14:51:31 by Patrick Leal