E133-K232 RJ-6002G/38073

```
// circuito b
#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "SmartVac Telemetria"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "br@skem#2023" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "2Braskem_RJ_38073"    //nome de usuario do madash para esse
equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "XG8uwQHZvjrF88G8c71pUg"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  0000 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  00000 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  00000 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  5.06 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 4.80 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  5.01 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  34 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 36  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 39   //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 15    //pino para a leitura temperatura  D5 no hard

#define PIN_VOLTAGE 35  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE
```

```
#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_TT  33 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "38073_2"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0501"  //topico de envio, fornecido pelo spo EQUIPAMENT_TOPIC

// COmpressor b
//comentar envio das temps

//#define INS_SENSOR "s20242"  //endereco sensor de insuflamento
//#define RET_SENSOR "s20243"  //endereco sensor de retorno
//#define EXT_SENSOR "s20232"  //endereco sensor de externa

#define SUC_SENSOR "s20245"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s20247"   //endereco sensor de linha de liquido



//esse hard não envia tensão

#define CURR_SENSOR_R "s20236" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s20237" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s20238" //endereco sensor de corrente

#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x6A, 0x36, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xB6}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de retorno
#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0xBB, 0x4C, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x95}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de insuflamento
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0xE2, 0xFF, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x2C}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa
#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0x3F, 0x03, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x25}
#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xDA, 0x22, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xD2}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção
```

```
#endif
```

Revision #1
Created 21 March 2024 16:53:26 by Patrick Leal
Updated 21 March 2024 16:53:51 by Patrick Leal