e137-k369 RJ-6002A/38067

```
// circuito A
#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "SmartVac Telemetria"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "br@skem#2023" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "Braskem_RJ_38067"    //nome de usuario do madash para esse
equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "3Sn5MMBsyP1k2Q1V7D5E3Q"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  433.10 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  489.17 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  450 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  6.41 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 5.17 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  4.96 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  34 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 36  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 39   //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 15    //pino para a leitura temperatura  D5 no hard

#define PIN_VOLTAGE 35  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE
```

```
#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_TT  33 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "38067"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0495"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

// COmpressor A
#define INS_SENSOR "s20146"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s20147"  //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s20148"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s20150"   //endereco sensor de linha de liquido

#define EXT_SENSOR "s20136"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR_R "s20143" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_S "s20144" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_TT "s20145" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR_R "s20137" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s20138" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s20139" //endereco sensor de corrente

#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xB6, 0x77, 0x49, 0xF6, 0x50, 0x3C, 0xD2}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno
#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0xE8, 0x9B, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xED}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0xEA, 0x5D, 0x49, 0xF6, 0xCE, 0x3C, 0xDB}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa
#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xE8, 0x80, 0x96, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xE1}
#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x5D, 0x49, 0x49, 0xF6, 0xE2, 0x3C, 0xB6}  //endereço para a
```

```
leitura do sensor de temperatura de sucção


#endif
```

Revision #1
Created 21 March 2024 16:55:16 by Patrick Leal
Updated 21 March 2024 16:55:41 by Patrick Leal