

□ e141-k176 RJ-6002D/38070

```
// circuito A
#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "SmartVac Telemetria" //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "br@skem#2023" // network password //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "Braskem_rj_38070" //nome de usuario do madash para esse
equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "63dR91z7Z58vZXgWkJtyCmw" //senha do mdash

#define VOLT_CAL 518.95 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S 491.30 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT 509.46 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 5.45 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 5.23 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT 4.68 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT 34 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 36 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 39 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 15 //pino para a leitura temperatura D5 no hard

#define PIN_VOLTAGE 35 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE
```

```
#define PIN_VOLTAGE_S 32 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_TT 33 //pino para a leitura da tensao PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "38070" //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0498" //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

// Compressor A
#define INS_SENSOR "s20194" //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s20195" //endereco sensor de retorno

#define SUC_SENSOR "s20196" //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s20198" //endereco sensor de linha de liquido

#define EXT_SENSOR "s20184" //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR_R "s20191" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_S "s20192" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_TT "s20193" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR_R "s20185" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s20186" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s20187" //endereco sensor de corrente

#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xDD, 0xFB, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x72} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno
#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0xA3, 0x1E, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0xF1} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x6C, 0x98, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x1D} //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa
#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xA0, 0x68, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x59}
#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0xC3, 0x42, 0x95, 0xF0, 0x01, 0x3C, 0x86} //endereço para a
```

```
leitura do sensor de temperatura de sucção
```

```
#endif
```

Revision #1

Created 21 March 2024 16:57:27 by Patrick Leal

Updated 21 March 2024 16:57:37 by Patrick Leal