E17-K334: TAG: RJ-2703C/35807

```
#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "SmartVac Telemetria"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "procurar_no_gerenciador" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "e17_35807_Braskem_RJ"    //nome de usuario do madash para esse
equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "procurar_no_mdash"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  53 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  53 //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  53 //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  6.5 //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  34 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 36  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 39   //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 15    //pino para a leitura temperatura  D5 no hard
```

```
#define PIN_VOLTAGE 35  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_TT  33 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "35807"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0473"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC

#define INS_SENSOR "s9134"  //endereco sensor de insuflamento

#define RET_SENSOR "s9135"  //endereco sensor de retorno

/******** ********** Compressor 1 circuito A *********************/

#define SUC_SENSOR "s9136"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s9138"   //endereco sensor de linha de liquido

#define VOLT_SENSOR_R "s9131" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_S "s9132" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_TT "s9133" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR_R "s9123" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s9124" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s9125" //endereco sensor de corrente

 /**Comentar envio das temperaturas que não estão sendo medidas*/
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0xA1, 0xF7, 0x49, 0xF6, 0xFA, 0x3C, 0xCE}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno
#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x9C, 0x7B, 0x49, 0xF6, 0x61, 0x3C, 0x63}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x1B, 0xB0, 0x49, 0xF6, 0x1D, 0x3C, 0xA5}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa
```

```
/****************** Temperaturas do compressor 1 *****************/

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xAB, 0x47, 0x49, 0xF6, 0x8C, 0x3C, 0x52}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x3A, 0xA2, 0x49, 0xF6, 0xDB, 0x3C, 0xC5}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção



#endif
```

Revision #1
Created 21 March 2024 14:14:44 by Patrick Leal
Updated 21 March 2024 14:15:16 by Patrick Leal