E18-K333 TAG RJ-2703A/35888

```
//*************COMPRESSOR 2, circuito 2*****************

#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "SmartVac Telemetria"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "br@skem#2023" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "e18_35888_Braskem_RJ"    //nome de usuario do madash para esse
equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "6zse3tTXnFj0CnRIFJQydw"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  495.92  //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  497.96  //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  503.77  //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL 4.68  //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 4.99 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  5.57  //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  34 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 36  //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_TT 39   //pino para a leitura de corrente
```

```
#define PIN_TEMPE 15    //pino para a leitura temperatura  D5 no hard

#define PIN_VOLTAGE 35  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_TT  33 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "35888"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0475"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC


/**Comentar envio das temperaturas que não estão sendo medidas*/

//#define INS_SENSOR "s9134"  //endereco sensor de insuflamento

//#define RET_SENSOR "s9135"  //endereco sensor de retorno

/******** **********Compressor 2 ********************/
#define SUC_SENSOR "s9170"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s9172"   //endereco sensor de linha de liquido

//#define EXT_SENSOR "s9122"  //endereco sensor de externa

#define VOLT_SENSOR_R "s9164" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_S "s9165" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_TT "s9166" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR_R "s9161" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s9162" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s9163" //endereco sensor de corrente

 /**Comentar envio das temperaturas que não estão sendo medidas*/
```

```
#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x37, 0xA0, 0x49, 0xF6, 0xE0, 0x3C, 0x02}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de retorno
#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0xDA, 0xC8, 0x49, 0xF6, 0x3A, 0x3C, 0xF1}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de insuflamento
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x3D, 0x5E, 0x49, 0xF6, 0x87, 0x3C, 0xFD}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de externa


/****************** Temperaturas do compressor 2 *****************/

#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0xD1, 0x59, 0x49, 0xF6, 0x8C, 0x3C, 0xDB}

#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x09, 0x1F, 0x49, 0xF6, 0xFE, 0x3C, 0xEC}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção



#endif
```

Revision #1
Created 21 March 2024 14:14:34 by Patrick Leal
Updated 21 March 2024 14:15:52 by Patrick Leal