E36-K353 Tag: RJ-2040B2/36857

```
//*****************************Compressor A ou 1************************

#ifndef _ENV_H
#define _ENV_H

#define NETWORK_CLIENT "SmartVac Telemetria"     //nome da rede wifi do cliente

#define PASSW "procurar_no_gerenciador" // network password  //senha do wifi di cliente

#define MDASH_APP_NAME "Braskem_RJ_36857"    //nome de usuario do madash para esse
equipamento

#define DEVICE_PASSWORD "procurar device"   //senha do mdash

#define VOLT_CAL  520.88  //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_S  452.75  //calibracao do sensor de tensao

#define VOLT_CAL_TT  462.42  //calibracao do sensor de tensao

#define CURRENT_CAL  4.98 //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_S 4.88  //calibracao do sensor de corrente

#define CURRENT_CAL_TT  4.50  //calibracao do sensor de corrente

#define PIN_CURRENT  34 //pino para a leitura de corrente

#define PIN_CURRENT_S 36  //pino para a leitura de corrente
```

```
#define PIN_CURRENT_TT 39   //pino para a leitura de corrente

#define PIN_TEMPE 15    //pino para a leitura temperatura  D5 no hard

#define PIN_VOLTAGE 35  //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_S  32 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define PIN_VOLTAGE_TT  33 //pino para a leitura da tensao  PIN_VOLTAGE

#define EQUIPAMENT_TAG "36857"  //tag do equipamento, deve ser fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TAG

#define EQUIPAMENT_TOPIC "v4/matr0483"  //topico de envio, fornecido pelo spo
EQUIPAMENT_TOPIC


// compressor 1
#define SUC_SENSOR "s9296"  //endereco sensor de sucção

#define LL_SENSOR "s9298"   //endereco sensor de linha de liquido

#define VOLT_SENSOR_R "s9291" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_S "s9292" //endereco sensor de tensao

#define VOLT_SENSOR_TT "s9293" //endereco sensor de tensao

#define CURR_SENSOR_R "s9285" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_S "s9286" //endereco sensor de corrente

#define CURR_SENSOR_TT "s9287" //endereco sensor de corrente


#define SENS_TEMP_RET {0x28, 0x49, 0x98, 0x48, 0xF6, 0x63, 0x3C, 0xC6}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de retorno
#define SENS_TEMP_INSU {0x28, 0x9D, 0x91, 0x81, 0xE3, 0x52, 0x3C, 0x11}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de insuflamento
#define SENS_TEMP_EXT {0x28, 0x61, 0x80, 0x81, 0xE3, 0xC1, 0x3C, 0x39}  //endereço para a
leitura do sensor de temperatura de externa
```

```
#define SENS_TEMP_LL {0x28, 0x2E, 0x68, 0x81, 0xE3, 0x6C, 0x3C, 0xEB}
#define SENS_TEMP_SUC {0x28, 0x08, 0x8A, 0x81, 0xE3, 0xF6, 0x3C, 0x92}  //endereço para a leitura do sensor de temperatura de sucção

#endif
```

Revision #1
Created 21 March 2024 14:34:37 by Patrick Leal
Updated 21 March 2024 14:35:04 by Patrick Leal